

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

**DOSTAWA WODOMIERZY I MODUŁÓW (NAKŁADEK NA WODOMIERZE) DO
ODCZYTU RADIOWEGO**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.
ul. Cicha 2
32-551 Babice

NIP: 6281004718

REGON: 272498390

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie w celu wykonywania działalności sektorowej nie przekraczające progów unijnych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy w liczbie 2 750 szt. do pomiaru zimnej wody wraz modułami radiowymi (nakładkami) umożliwiającymi zdalny odczyt. Wszystkie wodomierze powinny posiadać zaprogramowany i sparowany moduł radiowy z przypisanym numerem wodomierza. Dostawy będą realizowane partiami dostosowanymi wg następujących terminów dostaw:

Terminy realizacji dostaw:

Dostawa 1 (dwa tygodnie od podpisania umowy): 750 szt.

Dostawa 2 (do końca kwietnia 2022 r.): z pozycji 1 000 szt.

Dostawa 3 (do końca września 2022 r.): z pozycji 1 000 szt.

Każda z dostaw rozliczona będzie osobną fakturą.

Główny kod CPV:

38421100-3 Wodomierze

Dodatkowe kody (CPV):

32344210-1 Sprzęt radiowy

a) Parametry wodomierzy:

- ✓ Wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 G1, Q3=2,5 R100, DN20, zimna woda - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości lub średnicy wodomierza
- ✓ Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne
- ✓ Wiarygodność wskazań - spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
- ✓ Łatwość odczytu wskazań liczydła
- ✓ Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie oraz zabezpieczenie przed ścisaniem
- ✓ Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360° - zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°.
- ✓ Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną - konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację
- ✓ Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
- ✓ Wodomierz musi być zgodnie z Atestem Higienicznym jest dopuszczony do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia

b) Parametry modułów radiowych (nakładek na wodomierze do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

- ✓ System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia
- ✓ System dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 100 m.
- ✓ Zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza.
- ✓ Wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach integracji w odczyt wodomierza, tj.: przepływ wsteczny, ingerencja polem magnetycznym, ściąganie modułu radiowego
- ✓ System powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorcy.
- ✓ Wymagana automatyczna rejestracja historii odczytów wcześniejszych stanów na 12 miesięcy.
- ✓ Moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych.
- ✓ Moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.
- ✓ Moduł radiowy musi mieć możliwość odczytu za pomocą konwertera VERTI oraz oprogramowania Inkasoid.
- ✓ Moduł musi być kompatybilny z wodomierzami oraz systemem zamontowanym w GK Babice (system i wodomierze firmy APATOR POWOGAZ).

c) Gwarancja

- ✓ Ważna cecha legalizacyjna na rok 2021 z okresem ważności 5 lat dla dostawy realizowanej w roku 2021, oraz na rok 2022 z okresem ważności 5 lat dla dostawy realizowanej w roku 2022.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne o oferowanych wodomierzach i modułach (nakładkach) do odczytu radiowego potwierdzające spełnianie powyższych wymogów.

4. Pozostałe informacje:

- Opis sposobu obliczania ceny: należy podać całkowitą cenę rozumianą jako kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 1) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 - 2) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
- Kryterium oceny ofert – **cena 100 %**, na podstawie prawidłowo złożonych ofert zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego
- Termin realizacji zamówienia:

Dostawa 1 (dwa tygodnie od podpisania umowy): 750 szt.

Dostawa 2 (do końca kwietnia 2022 r.): z pozycji 1 000 szt.

Dostawa 3 (do końca września 2022 r.): z pozycji 1 000 szt.

- Każda z dostaw rozliczona będzie osobną fakturą. Miejsce realizacji dostawy:
GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH Spółka z o.o. ul. Cicha 2, 32-551 Babice
- Kontakt z Zamawiającym – osoba uprawniona do porozumiewania się z dostawcami:
Pani Małgorzata Motyka, tel. 32 613-44-12 e-mail: m.motyka@gkbbabice.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferentów o uzupełnienia czy wyjaśnienia treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jak również nie dokonania wyboru żadnego z oferentów.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH Spółka z o.o. ul. Cicha 2, 32-551 Babice,

w terminie do 25 listopada 2021 r. do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli 3 najkorzystniejsze oferty.

(podpis kierownika jednostki)

PRZES ZARZĄDU
Krzysztof Kurzański
Krzysztof Kurzański
Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.o.

RADCA PRAWNY

Maria Koczur-Łos
K.R.A.P.